




# АО "ЭЛЕКТРУМ АВ"

## МОДУЛЬ КОММУТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ЗАЩИТОЙ ОТ КЗ МТ14ПТБ ЭТИКЕТКА

АЛЕИ.431162.130-03 ЭТ

Модуль коммутации постоянного тока с защитой от короткого замыкания в нагрузке (полупроводниковое нормально разомкнутое однополярное реле с трансформаторной развязкой, с малым током и временем включения) предназначен для применения в устройствах автоматики в качестве коммутирующего элемента.


Номенклатура модуля: МТ14ПТБ-60-2; МТ14ПТБ-90-2; МТ14ПТБ-120-2; МТ14ПТБ-150-2; МТ14ПТБ-180-2; МТ14ПТБ-240-2.



Неуказанные предельные отклонения присоединительных размеров  $\pm 0,5$  мм

Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры модуля

Обозначение изделия	Рис.
МТ14ПТБ-60-2	1а
МТ14ПТБ-90-2	1а
МТ14ПТБ-120-2	1а
МТ14ПТБ-150-2	1а
МТ14ПТБ-180-2	1а
МТ14ПТБ-240-2	1б



D – модуль;

В – блок активной защиты (обеспечивает ограничение напряжения на стоке транзистора на уровне не более Uогр);

VD1, VD2 – диод (устанавливается при индуктивной нагрузке);

ЭЗ – элемент защиты.

Рисунок 2 – Рекомендуемая схема включения

## ОСНОВНЫЕ И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1 – Основные параметры модуля

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Входной ток, мА	Ibx	-	40	Ubx=10 В
		-	50	Ubx=30 В
Выходное сопротивление во включенном состоянии, мОм				
МТ14ПТБ-60-2	Rotk	-	12	Tп=25 °C; Ubx=12 В; Iвых=Iком
МТ14ПТБ-90-2		-	10	
МТ14ПТБ-120-2		-	8	
МТ14ПТБ-150-2		-	6	
МТ14ПТБ-180-2		-	7	
МТ14ПТБ-240-2		-	5	
Ток утечки на выходе, мкА	Iут.вых	-	100	Ubx≤0,8 В; Uвых=110 В
Уровень ограничения напряжения на стоке транзистора при активной защите, В	Uогр	142	158	Ubx≤0,8 В
Тепловое сопротивление переход – радиатор, °C/Вт	Rt(п-р)			
МТ14ПТБ-60-2		-	0,8	
МТ14ПТБ-90-2		-	0,6	
МТ14ПТБ-120-2		-	0,5	
МТ14ПТБ-150-2		-	0,4	
МТ14ПТБ-180-2		-	0,3	
МТ14ПТБ-240-2		-	0,25	
Время включения, мкс	tвкл	-	500	Ubx=12 В; Iвых=Iком
Время выключения, мс	tвыкл	-	1	
Время выключения при срабатывании защиты по току, мкс	tвыкл.заш	-	500	Ubx=12 В; Iвых≥1,5·Iком
Время перезапуска после срабатывания защиты по току, мс	tпер	0,5	20	

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Ток срабатывания защиты по току, А MT14ПТБ-60-2	Iзаш	60	90	
MT14ПТБ-90-2		90	135	
MT14ПТБ-120-2		120	180	
MT14ПТБ-150-2		150	225	
MT14ПТБ-180-2		180	270	
MT14ПТБ-240-2		240	360	
Напряжение изоляции по постоянному току, В	Uиз	4000	-	1 мин.

Таблица 2 – Предельно допустимые параметры и режимы эксплуатации

Наименование параметра	Обозначение параметра	Значение параметра		Примечание
		не менее	не более	
Максимальное напряжение сток-исток транзистора, В	Uси.макс	-	200	
Коммутируемое напряжение, В	Uком	-	110	
Коммутируемый постоянный ток, А MT14ПТБ-60-2	Iком	-	60	
MT14ПТБ-90-2		-	90	
MT14ПТБ-120-2		-	120	
MT14ПТБ-150-2		-	150	
MT14ПТБ-180-2		-	180	
MT14ПТБ-240-2		-	240	
Коммутируемый импульсный ток, А MT14ПТБ-60-2	Iком.имп	-	180	
MT14ПТБ-90-2		-	270	
MT14ПТБ-120-2		-	360	
MT14ПТБ-150-2		-	450	
MT14ПТБ-180-2		-	540	
MT14ПТБ-240-2		-	720	
Входное напряжение во включенном состоянии, В	Ubx.вкл	10	30	
Входное напряжение в выключенном состоянии, В	Ubx.выкл	-0,6	0,8	
Максимальная температура перехода, °С	Tп.макс*	-	150	
Рабочий диапазон температур, °С	T	-40	85	

\* модули рассчитаны на работу в аппаратуре с применением охладителей, поддерживающих температуру перехода, не превышающую максимальную.

Драгоценных металлов не содержится.

### УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Модули крепятся в аппаратуре на любых поверхностях или на монтажных плоскостях охладителей в любой ориентации с помощью винтов M5, затягиваемых с крутящим моментом  $(3,5 \pm 0,5)$  Н·м.

Присоединение силовых электрических проводников и кабелей модулей осуществляется с помощью винтов и шайб, входящих в комплект поставки изделия. Подключение силовых проводов должно производиться через соединители, имеющие антикоррозионное покрытие, очищенные от посторонних наслойений. Крутящий момент затяжки резьбовых соединений:  $(2,5 \pm 0,15)$  Н·м – для M6,  $(3,2 \pm 0,15)$  Н·м – для M8. После затягивания винтов рекомендуется закрепить соединение краской. Необходимо повторно подтянуть винты с тем же крутящим моментом через 8 суток и через 6 недель после начала эксплуатации. Впоследствии затяжка должна контролироваться не реже 1 раза в полугодие. Сечения жил внешних проводников и кабелей в зависимости от номинального тока по ГОСТ 12434-93.

Подсоединение управляющих (входных) выводов осуществляется при помощи пайки или разъемных соединителей. Пайка выводов должна производиться при температуре не выше  $235 \pm 5$  °С, продолжительность пайки одного вывода не более 3 с. Расстояние от корпуса до места пайки не менее 1,5 мм. Модули пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки. Число допустимых перепаек выводов модулей не более трех.

Выводы модулей сохраняют способность к пайке в течение 12 месяцев с момента изготовления без дополнительной обработки.

Контактная поверхность для монтажа модулей должна иметь шероховатость не более 10 мкм. Для улучшения теплового баланса установку модуля на монтажную поверхность или охладитель необходимо осуществлять с помощью теплопроводящих паст (типа КПТ-8 ГОСТ 19783-74) или аналогичных по своим теплопроводящим свойствам.

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Модуль \_\_\_\_\_ соответствует АЛЕИ.431162.011 ТУ

Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место для штампа ОТК

### ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модулей требованиям АЛЕИ.431162.011 ТУ при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок – 2,5 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты ввода модулей в эксплуатацию в пределах гарантийного срока.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ: от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими общероссийскими и региональными нормами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Данный документ является этикеткой с описанием характеристик данного изделия, для которых предоставляется гарантия. Все изделия в процессе производства проходят полный контроль всех параметров, который выполняется дважды, один раз до герметизации, а затем еще раз после.

Любая такая гарантия предоставляется исключительно в соответствии с условиями соглашения о поставке (договор на поставку или другие документы в соответствии с действующим законодательством). Информация представленная в этом документе не предполагает гарантии и ответственности «Электрум АВ» в отношении использования такой информации и пригодности изделий для Вашей аппаратуры. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены исключительно для технических подготовленных сотрудников. Вам и Вашим техническим специалистам придется оценить пригодность этого продукта, предназначенного для применения и пополну данных продукта, в связи с таким применением.

Любые изделия «Электрум АВ» не разрешены для применения в приборах и системах жизнеобеспечения и специальной техники, без письменного согласования с «Электрум АВ».

Если вам необходима информация о продукте, превышающая данные, приведенные в этом документе, или которая относится к конкретному применению нашей продукции, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж к менеджеру, который является ответственным за Ваше предприятие.

Инженеры «Электрум АВ» имеют большой опыт в разработке, производстве и применении мощных силовых приборов и интеллектуальных драйверов для силовых приборов и уже реализовали большое количество индивидуальных решений. Если вам нужны силовые модули или драйверы, которые не входят в комплект поставки, а также изделия с отличиями от стандартных приборов в характеристиках или конструкции обращайтесь к нашим менеджерам и специалистам, которые предложат Вам лучшее решение Вашей задачи.

«Электрум АВ» оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления в настоящем документе для повышения надежности, функциональности и улучшения дизайна.